

Załącznik

Zakres elementów poddanych kontroli budowlanej wymaganej przy 5letnim przeglądzie.

LP	Zakres badania:
1	Ocena stanu połączeń śrubowych sekcji wieży turbiny wiatrowej
2	Ocena stanu urządzeń podlegających dozorowi technicznemu (podesty ruchome, wciągniki, zbiorniki ciśnieniowe)
3	Ocena stanu sprzętu p. pożarowego
4	Ocena stanu instalacji energetycznej, oświetleniowej, odgromowej
5	Ocena stanu wieży turbiny wiatrowej
6	Ocena stanu fundamentu i warstwy izolacyjnej
7	Ocena stanu łopat i piasty wirnika turbiny wiatrowej
8	Ocena stanu gondoli
9	Ocena stanu urządzeń elektroenergetycznych
10	Ocena stanu schodów wejściowych, stolarki drzwiowej, elewacji, podłogi i posadzki, oświetlenia zewnętrznego
11	Ocena stanu placów manewrowych i dróg dojazdowych

**CONEKOTECH**

ul. Łużycka 87/014, 74-100 Gryfino
NIP 8581696408, REGON 320757570
office@conekotech.com
www.conekotech.com

Przemysław Niemczyk

tel. +48 505848584
niemczyk@conekotech.com

Przemysław Kalin

tel. +48 500099985
kalin@conekotech.com